

雅安市名山区中医医院

雅安市名山区中医医院 消防器材询价采购项目询价公告

一、项目名称：雅安市名山区中医医院消防器材询价采购项目

二、项目编号：20250923

三、采购内容：

序号	设备名称	数量	主要技术参数	最高限价	备注
1	3Kg 二氧化碳 灭火器	5 具	一、主要参数： 1.手提式，符合 GB4351-2023《手提式灭火器》标准、必须通过中国强制认证（3C 认证）并具有消防产品合格评定标志； 2.灭火剂：灭火器中充装的二氧化碳灭火剂应符合 GB4396； 3. 充装量：3kg，充装误差：-5%~0%； 4.灭火级别：至少适用于 A、B、C、E 类火灾； 5. 灭火器性能：应符合 GB4351-2023《手提式灭火器》标准的相关规定。 6.瓶体材质：应符合 GB/T5099.1 或 GB/T11640 规定。 7.外观：瓶体颜色为 GB/T3181 规定的 R03 大红色。	750 元	

2	5Kg 干粉灭火器	80 具	一、主要参数： 1.手提式，符合 GB4351-2023《手提式灭火器》标准、必须通过中国强制认证（3C 认证）并具有消防产品合格评定标志； 2.灭火剂：灭火器中充装的干粉灭火剂应符合 GB4066； 3. 充装量：5kg，充装误差： ± 2%； 4.灭火级别：至少适用于 A、B、C、E 类火灾； 5. 灭 火 器 性 能 ： 应 符 合 GB4351-2023《手提式灭火器》标准的相关规定。 6.瓶体材质：应符合 GB/T5099.1 或 GB/T11640 规定。 7.外观：瓶体颜色为 GB/T3181 规定的 R03 大红色。	7600 元	
3	5Kg 干粉灭火器箱	27 个	一、主要参数： 1.放置形式：置地式； 2.开启方式：翻盖式； 3.箱体：采用薄钢板或铝合金等金属材料制造； 4.外观：大红色、正面对比标注中英文标识。 5.尺寸：可装 2 个 5kg 灭火器。	3240 元	

三、最高限价：11590 元

四、报价企业资质要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.具有独立的法人资格，具备有效的工商营业执照（须符合本项目相关的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）。

3.本次询价不接受联合体参与询价。

五、报价须知：

1.报价项目报价：各报价企业按照项目内容自行报价，所报价格含相关人工费、交通费、税费等。

2.报价企业报价文件必须包含：采购报价表（报价金额需大写）、设备彩页资料、企业工商营业执照、法人授权委托书（以上材料都需加盖公章）。

3.报价文件必须密封(密封封口处必须加盖公章)，密封文件上写明参与询价的单位、询价项目名称，并于 **2025 年 9 月 29 日** 下午 4 点 30 分前送达雅安市名山区中医医院行政办公区 2 楼采购办，逾期不受理。（**报价文件必须装订成册，一正两副，可邮寄。报价文件上必须注明联系人及联系电话**）。

4.询价结果确定原则：询价函中报价文件的组成所需材料，必须提供完全，提供不完全的，责任由供应商自负，报价文件将被视为无效。本项目采用一次性报价，最终成交人的确定将以报价人提交的报价文件为依据，符合条件的报价机构，价格最低者为成交人。

联系电话：0835-3220705

